

ETEM Test Prüfstelle Elektrotechnik

BG ETEM, Prüfstelle Elektrotechnik, Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Köln

UFE GmbH Joachim-Jungius-Str. 9 18059 Rostock

Su referencia:

Su correspondecia anticuada:

Nuestra referencia UB.010.17 Pl/11-4735-

(indique per favor): 3029

Nombre de contacto: Wolfgang Pohl

Fax: +49 221 3778-6322

Fecha: 13.02.2012

Certificado de conformidad 11039

Producto:

dispositivo de desconexión automático

Tipo:

ENS 31

Uso prescrito:

El dispositivo de desconexión automático no accessile al distribuidor

de energia eléctrica sirve como interfaz de seguridad entre el

generador y la red pública de baja tensión. Un substituto equivalente

del dispositivo con función de interrupción que siempre está

accessible al distribuidor.

Base para la prueba:

DIN V VDE V 0126-1-1

(2006-02)

"Dispositivo de desconexión automático entre el generador y la red pública da baja tensión".

El concepto de seguridad del dispositivo/producto arriba mencionado cumple con los requerimientos de la seguridad técnica vigentes a la fecha de expedición de este certificado para el uso arriba descrito.

A diferencia de la base de prueba del apartado 4.3, de acuerdo con la "Indicación técnica condiciones marco para una regulación de paso para el control de potencia activa dependiente de frecuencia de instalaciones fotovoltaicas en la red de baja tensión (marzo de 2011)" de FNN, se puede determinar el punto de desconexión superior del paso de frecuencia.

Este certificado de conformidad vencerá el dia

31. Diciembre 2014

Martin Mehlem

Director de la Oficina de Comprobación la electrotecnia